

LUOGHI DI LAVORO 3





ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO

Vie e uscite di emergenza

Via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.

Uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro.

Luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.





ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO

Vie e uscite di emergenza

Il **numero**, la **distribuzione** e le **dimensioni** delle vie e uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature presenti nonché al numero massimo di persone presenti.

Caratteristiche:

- Altezza min.: 2 m
- Larghezza min.: 1,20 m (fonte Vigili del Fuoco di Modena)
- Apertura verso l'esodo (non richiesta se può determinare pericolo per l'esterno)
- Chiuse a chiave solo in casi autorizzati dall'autorità competente.



ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO

Vie e uscite di emergenza

Attenzione: N O N possono essere adibite a uscite di emergenza saracinesche, porte scorrevoli verticalmente e porte girevoli su asse centrale.

Le vie di uscita devono essere:

- sgombre;
- raggiungibili facilmente da ogni postazione di lavoro;
- segnalate.



ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO

Vie e uscite di emergenza

Se le uscite di emergenza richiedono una propria illuminazione, devono essere dotate di **illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente** e che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.

Se le lavorazioni presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi d'incendio e i **lavoratori sono più di 5,** gli edifici utilizzati interamente per le lavorazioni devono avere almeno **2 scale distinte** o rispondere a quanto previsto dalla specifica normativa antincendio.



ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO

Vie e uscite di emergenza

Ai luoghi di lavoro utilizzati prima del 01/01/1993 non si applica la disposizione relativa a numero, alla distribuzione e alle dimensioni delle vie e uscite di emergenza purché in numero sufficiente a garantire l'evacuazione rapida e in piena sicurezza dei lavoratori (rimane l'obbligo dell'apertura verso l'esodo, se ciò non determina pericolo).

A.S.Q. Modena Formazione Srl
Sede legale: Via Malavolti n° 33/A
41122 - Modena
Tel. 059 2551132 info@asqcna.it